2025年度　水質検査結果　　採水場所　　Ⅰ.活動センター(肥田受水池:北山低区配水池)

NO	水質基準項目		回数	水質基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
	採水日					4月8日												
1	一般細菌	毎月	12	100以下	CFU/ml	0												
2	大腸菌	毎月	12	検出されないこと	—	不検出												
3	カドミウム及びその化合物	年1回	1	0.003以下	mg/l	—												
4	水銀及びその化合物	年1回	1	0.0005以下	mg/l	—												
5	セレン及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
6	鉛及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
7	ヒ素及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
8	六価クロム化合物	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—												
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	4	0.04以下	mg/l	—												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	1	10以下	mg/l	—												
12	フッ素及びその化合物	年1回	1	0.8以下	mg/l	—												
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎	4	1.0以下	mg/l	—												
14	四塩化炭素	年1回	1	0.002以下	mg/l	—												
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎	4	0.05以下	mg/l	—												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回	1	0.04以下	mg/l	—												
17	ジクロロメタン	年1回	1	0.02以下	mg/l	—												
18	テトラクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
19	トリクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
20	ベンゼン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
21	塩素酸	3ヶ月毎	4	0.6以下	mg/l	—												
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—												
23	クロロホルム	3ヶ月毎	4	0.06以下	mg/l	—												
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—												
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—												
26	臭素酸	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—												
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—												
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—												
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—												
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	4	0.09以下	mg/l	—												
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	4	0.08以下	mg/l	—												
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—												
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎	4	0.2以下	mg/l	—												
34	鉄及びその化合物	年1回	1	0.3以下	mg/l	—												
35	銅及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—												
36	ナトリウム及びその化合物	年1回	1	200以下	mg/l	—												
37	マンガン及びその化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—												
38	塩化物イオン	毎月	12	200以下	mg/l	5.0												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	年1回	1	300以下	CaCO3mg/l	—												
40	蒸発残留物	年1回	1	500以下	mg/l	—												
41	陰イオン界面活性剤	年1回	1	0.2以下	mg/l	—												
42	ジェオスミン	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—												
43	2-メチルイソボルネオール	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—												
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—												
45	フェノール類	年1回	1	0.005以下	mg/l	—												
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	毎月	12	3以下	mg/l	0.3												
47	pH値	毎月	12	5.8-8.6		7.1(20℃)												
48	味	毎月	12	異常なし		異常なし												
49	臭気	毎月	12	異常なし		異常なし												
50	色度	毎月	12	5以下	度	<0.5												
51	濁度	毎月	12	2以下	度	<0.1												
*	残留塩素	—	—		mg/l	0.1												
*	水温	—	—		℃	15.3												

2025年度　水質検査結果　　採水場所　　Ⅱ.土岐市学校給食センター（肥田受水池：土岐津配水池）

NO	水質基準項目		回数	水質基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
	採水日					4月8日												
1	一般細菌	毎月	12	100以下	CFU/ml	0												
2	大腸菌	毎月	12	検出されないこと	—	不検出												
3	カドミウム及びその化合物	年1回	1	0.003以下	mg/l	—												
4	水銀及びその化合物	年1回	1	0.0005以下	mg/l	—												
5	セレン及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
6	鉛及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
7	ヒ素及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
8	六価クロム化合物	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—												
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	4	0.04以下	mg/l	—												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	1	10以下	mg/l	—												
12	フッ素及びその化合物	年1回	1	0.8以下	mg/l	—												
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎	4	1.0以下	mg/l	—												
14	四塩化炭素	年1回	1	0.002以下	mg/l	—												
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎	4	0.05以下	mg/l	—												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回	1	0.04以下	mg/l	—												
17	ジクロロメタン	年1回	1	0.02以下	mg/l	—												
18	テトラクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
19	トリクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
20	ベンゼン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
21	塩素酸	3ヶ月毎	4	0.6以下	mg/l	—												
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—												
23	クロロホルム	3ヶ月毎	4	0.06以下	mg/l	—												
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—												
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—												
26	臭素酸	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—												
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—												
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—												
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—												
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	4	0.09以下	mg/l	—												
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	4	0.08以下	mg/l	—												
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—												
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎	4	0.2以下	mg/l	—												
34	鉄及びその化合物	年1回	1	0.3以下	mg/l	—												
35	銅及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—												
36	ナトリウム及びその化合物	年1回	1	200以下	mg/l	—												
37	マンガン及びその化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—												
38	塩化物イオン	毎月	12	200以下	mg/l	3.9												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	年1回	1	300以下	CaCO3mg/l	—												
40	蒸発残留物	年1回	1	500以下	mg/l	—												
41	陰イオン界面活性剤	年1回	1	0.2以下	mg/l	—												
42	ジェオスミン	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—												
43	2-メチルイソボルネオール	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—												
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—												
45	フェノール類	年1回	1	0.005以下	mg/l	—												
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	毎月	12	3以下	mg/l	0.3												
47	pH値	毎月	12	5.8-8.6		7.1(20℃)												
48	味	毎月	12	異常なし		異常なし												
49	臭気	毎月	12	異常なし		異常なし												
50	色度	毎月	12	5以下	度	<0.5												
51	濁度	毎月	12	2以下	度	<0.1												
*	残留塩素	—	—		mg/l	0.3												
*	水温	—	—		℃	13.0												

2025年度　水質検査結果　　採水場所　　Ⅲ.駄知支所 （駄知受水池）

NO	水質基準項目		回数	水質基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
	採水日					4月8日												
1	一般細菌	毎月	12	100以下	CFU/ml	0												
2	大腸菌	毎月	12	検出されないこと	—	不検出												
3	カドミウム及びその化合物	年1回	1	0.003以下	mg/l	—												
4	水銀及びその化合物	年1回	1	0.0005以下	mg/l	—												
5	セレン及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
6	鉛及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
7	ヒ素及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
8	六価クロム化合物	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—												
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	4	0.04以下	mg/l	—												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	1	10以下	mg/l	—												
12	フッ素及びその化合物	年1回	1	0.8以下	mg/l	—												
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎	4	1.0以下	mg/l	—												
14	四塩化炭素	年1回	1	0.002以下	mg/l	—												
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎	4	0.05以下	mg/l	—												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回	1	0.04以下	mg/l	—												
17	ジクロロメタン	年1回	1	0.02以下	mg/l	—												
18	テトラクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
19	トリクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
20	ベンゼン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
21	塩素酸	3ヶ月毎	4	0.6以下	mg/l	—												
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—												
23	クロロホルム	3ヶ月毎	4	0.06以下	mg/l	—												
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—												
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—												
26	臭素酸	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—												
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—												
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—												
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—												
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	4	0.09以下	mg/l	—												
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	4	0.08以下	mg/l	—												
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—												
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎	4	0.2以下	mg/l	—												
34	鉄及びその化合物	年1回	1	0.3以下	mg/l	—												
35	銅及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—												
36	ナトリウム及びその化合物	年1回	1	200以下	mg/l	—												
37	マンガン及びその化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—												
38	塩化物イオン	毎月	12	200以下	mg/l	3.9												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	年1回	1	300以下	CaCO3mg/l	—												
40	蒸発残留物	年1回	1	500以下	mg/l	—												
41	陰イオン界面活性剤	年1回	1	0.2以下	mg/l	—												
42	ジェオスミン	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—												
43	2-メチルイソボルネオール	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—												
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—												
45	フェノール類	年1回	1	0.005以下	mg/l	—												
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	毎月	12	3以下	mg/l	0.3												
47	pH値	毎月	12	5.8-8.6		7.1(20℃)												
48	味	毎月	12	異常なし		異常なし												
49	臭気	毎月	12	異常なし		異常なし												
50	色度	毎月	12	5以下	度	<0.5												
51	濁度	毎月	12	2以下	度	<0.1												
*	残留塩素	—	—		mg/l	0.2												
*	水温	—	—		℃	16.6												

2025年度　水質検査結果　　採水場所　　Ⅳ.岐阜県立土岐紅陵高等学校 （下石第1受水池）

NO	水質基準項目		回数	水質基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
	採水日					4月8日												
1	一般細菌	毎月	12	100以下	CFU/ml	0												
2	大腸菌	毎月	12	検出されないこと	—	不検出												
3	カドミウム及びその化合物	年1回	1	0.003以下	mg/l	—												
4	水銀及びその化合物	年1回	1	0.0005以下	mg/l	—												
5	セレン及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
6	鉛及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
7	ヒ素及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
8	六価クロム化合物	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—												
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	4	0.04以下	mg/l	—												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	1	10以下	mg/l	—												
12	フッ素及びその化合物	年1回	1	0.8以下	mg/l	—												
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎	4	1.0以下	mg/l	—												
14	四塩化炭素	年1回	1	0.002以下	mg/l	—												
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎	4	0.05以下	mg/l	—												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回	1	0.04以下	mg/l	—												
17	ジクロロメタン	年1回	1	0.02以下	mg/l	—												
18	テトラクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
19	トリクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
20	ベンゼン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
21	塩素酸	3ヶ月毎	4	0.6以下	mg/l	—												
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—												
23	クロロホルム	3ヶ月毎	4	0.06以下	mg/l	—												
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—												
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—												
26	臭素酸	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—												
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—												
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—												
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—												
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	4	0.09以下	mg/l	—												
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	4	0.08以下	mg/l	—												
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—												
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎	4	0.2以下	mg/l	—												
34	鉄及びその化合物	年1回	1	0.3以下	mg/l	—												
35	銅及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—												
36	ナトリウム及びその化合物	年1回	1	200以下	mg/l	—												
37	マンガン及びその化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—												
38	塩化物イオン	毎月	12	200以下	mg/l	4.4												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	年1回	1	300以下	CaCO3mg/l	—												
40	蒸発残留物	年1回	1	500以下	mg/l	—												
41	陰イオン界面活性剤	年1回	1	0.2以下	mg/l	—												
42	ジェオスミン	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—												
43	2-メチルイソボルネオール	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—												
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—												
45	フェノール類	年1回	1	0.005以下	mg/l	—												
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	毎月	12	3以下	mg/l	<0.3												
47	pH値	毎月	12	5.8-8.6		7.0(20℃)												
48	味	毎月	12	異常なし		異常なし												
49	臭気	毎月	12	異常なし		異常なし												
50	色度	毎月	12	5以下	度	<0.5												
51	濁度	毎月	12	2以下	度	<0.1												
*	残留塩素	—	—		mg/l	0.2												
*	水温	—	—		℃	12.8												

2025年度　水質検査結果　　採水場所　　Ⅴ.店舗(下石第2受水池)

NO	水質基準項目		回数	水質基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
	採水日					4月8日												
1	一般細菌	毎月	12	100以下	CFU/ml	0												
2	大腸菌	毎月	12	検出されないこと	—	不検出												
3	カドミウム及びその化合物	年1回	1	0.003以下	mg/l	—												
4	水銀及びその化合物	年1回	1	0.0005以下	mg/l	—												
5	セレン及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
6	鉛及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
7	ヒ素及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
8	六価クロム化合物	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—												
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	4	0.04以下	mg/l	—												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	1	10以下	mg/l	—												
12	フッ素及びその化合物	年1回	1	0.8以下	mg/l	—												
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎	4	1.0以下	mg/l	—												
14	四塩化炭素	年1回	1	0.002以下	mg/l	—												
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎	4	0.05以下	mg/l	—												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回	1	0.04以下	mg/l	—												
17	ジクロロメタン	年1回	1	0.02以下	mg/l	—												
18	テトラクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
19	トリクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
20	ベンゼン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
21	塩素酸	3ヶ月毎	4	0.6以下	mg/l	—												
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—												
23	クロロホルム	3ヶ月毎	4	0.06以下	mg/l	—												
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—												
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—												
26	臭素酸	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—												
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—												
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—												
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—												
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	4	0.09以下	mg/l	—												
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	4	0.08以下	mg/l	—												
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—												
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎	4	0.2以下	mg/l	—												
34	鉄及びその化合物	年1回	1	0.3以下	mg/l	—												
35	銅及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—												
36	ナトリウム及びその化合物	年1回	1	200以下	mg/l	—												
37	マンガン及びその化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—												
38	塩化物イオン	毎月	12	200以下	mg/l	4.0												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	年1回	1	300以下	CaCO3mg/l	—												
40	蒸発残留物	年1回	1	500以下	mg/l	—												
41	陰イオン界面活性剤	年1回	1	0.2以下	mg/l	—												
42	ジェオスミン	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—												
43	2-メチルイソボルネオール	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—												
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—												
45	フェノール類	年1回	1	0.005以下	mg/l	—												
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	毎月	12	3以下	mg/l	<0.3												
47	pH値	毎月	12	5.8-8.6		7.3(20℃)												
48	味	毎月	12	異常なし		異常なし												
49	臭気	毎月	12	異常なし		異常なし												
50	色度	毎月	12	5以下	度	<0.5												
51	濁度	毎月	12	2以下	度	<0.1												
*	残留塩素	—	—		mg/l	0.3												
*	水温	—	—		℃	16.5												

2025年度　水質検査結果　　採水場所　　Ⅵ.妻木こども園（妻木受水池）

NO	水質基準項目		回数	水質基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
	採水日					4月8日												
1	一般細菌	毎月	12	100以下	CFU/ml	0												
2	大腸菌	毎月	12	検出されないこと	—	不検出												
3	カドミウム及びその化合物	年1回	1	0.003以下	mg/l	—												
4	水銀及びその化合物	年1回	1	0.0005以下	mg/l	—												
5	セレン及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
6	鉛及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
7	ヒ素及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
8	六価クロム化合物	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—												
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	4	0.04以下	mg/l	—												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	1	10以下	mg/l	—												
12	フッ素及びその化合物	年1回	1	0.8以下	mg/l	—												
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎	4	1.0以下	mg/l	—												
14	四塩化炭素	年1回	1	0.002以下	mg/l	—												
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎	4	0.05以下	mg/l	—												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回	1	0.04以下	mg/l	—												
17	ジクロロメタン	年1回	1	0.02以下	mg/l	—												
18	テトラクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
19	トリクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
20	ベンゼン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
21	塩素酸	3ヶ月毎	4	0.6以下	mg/l	—												
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—												
23	クロロホルム	3ヶ月毎	4	0.06以下	mg/l	—												
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—												
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—												
26	臭素酸	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—												
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—												
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—												
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—												
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	4	0.09以下	mg/l	—												
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	4	0.08以下	mg/l	—												
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—												
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎	4	0.2以下	mg/l	—												
34	鉄及びその化合物	年1回	1	0.3以下	mg/l	—												
35	銅及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—												
36	ナトリウム及びその化合物	年1回	1	200以下	mg/l	—												
37	マンガン及びその化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—												
38	塩化物イオン	毎月	12	200以下	mg/l	3.9												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	年1回	1	300以下	CaCO3mg/l	—												
40	蒸発残留物	年1回	1	500以下	mg/l	—												
41	陰イオン界面活性剤	年1回	1	0.2以下	mg/l	—												
42	ジェオスミン	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—												
43	2-メチルイソボルネオール	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—												
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—												
45	フェノール類	年1回	1	0.005以下	mg/l	—												
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	毎月	12	3以下	mg/l	<0.3												
47	pH値	毎月	12	5.8-8.6		7.0(20℃)												
48	味	毎月	12	異常なし		異常なし												
49	臭気	毎月	12	異常なし		異常なし												
50	色度	毎月	12	5以下	度	<0.5												
51	濁度	毎月	12	2以下	度	<0.1												
*	残留塩素	—	—		mg/l	0.3												
*	水温	—	—		℃	13.3												

2025年度　水質検査結果　　採水場所　　Ⅶ.鶴里支所（肥田受水池：濃南中区配水池）

NO	水質基準項目		回数	水質基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
	採水日					4月8日												
1	一般細菌	毎月	12	100以下	CFU/ml	0												
2	大腸菌	毎月	12	検出されないこと	—	不検出												
3	カドミウム及びその化合物	年1回	1	0.003以下	mg/l	—												
4	水銀及びその化合物	年1回	1	0.0005以下	mg/l	—												
5	セレン及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
6	鉛及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
7	ヒ素及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
8	六価クロム化合物	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—												
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	4	0.04以下	mg/l	—												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	1	10以下	mg/l	—												
12	フッ素及びその化合物	年1回	1	0.8以下	mg/l	—												
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎	4	1.0以下	mg/l	—												
14	四塩化炭素	年1回	1	0.002以下	mg/l	—												
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎	4	0.05以下	mg/l	—												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回	1	0.04以下	mg/l	—												
17	ジクロロメタン	年1回	1	0.02以下	mg/l	—												
18	テトラクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
19	トリクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
20	ベンゼン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
21	塩素酸	3ヶ月毎	4	0.6以下	mg/l	—												
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—												
23	クロロホルム	3ヶ月毎	4	0.06以下	mg/l	—												
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—												
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—												
26	臭素酸	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—												
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—												
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—												
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—												
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	4	0.09以下	mg/l	—												
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	4	0.08以下	mg/l	—												
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—												
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎	4	0.2以下	mg/l	—												
34	鉄及びその化合物	年1回	1	0.3以下	mg/l	—												
35	銅及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—												
36	ナトリウム及びその化合物	年1回	1	200以下	mg/l	—												
37	マンガン及びその化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—												
38	塩化物イオン	毎月	12	200以下	mg/l	4.3												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	年1回	1	300以下	CaCO3mg/l	—												
40	蒸発残留物	年1回	1	500以下	mg/l	—												
41	陰イオン界面活性剤	年1回	1	0.2以下	mg/l	—												
42	ジェオスミン	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—												
43	2-メチルイソボルネオール	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—												
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—												
45	フェノール類	年1回	1	0.005以下	mg/l	—												
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	毎月	12	3以下	mg/l	0.3												
47	pH値	毎月	12	5.8-8.6		7.1(20℃)												
48	味	毎月	12	異常なし		異常なし												
49	臭気	毎月	12	異常なし		異常なし												
50	色度	毎月	12	5以下	度	<0.5												
51	濁度	毎月	12	2以下	度	<0.1												
*	残留塩素	—	—		mg/l	0.3												
*	水温	—	—		℃	13.3												

2025年度　水質検査結果　　採水場所　　Ⅷ.曽木支所（肥田受水池：濃南低区配水池）

NO	水質基準項目		回数	水質基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
	採水日					4月8日												
1	一般細菌	毎月	12	100以下	CFU/ml	0												
2	大腸菌	毎月	12	検出されないこと	—	不検出												
3	カドミウム及びその化合物	年1回	1	0.003以下	mg/l	—												
4	水銀及びその化合物	年1回	1	0.0005以下	mg/l	—												
5	セレン及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
6	鉛及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
7	ヒ素及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
8	六価クロム化合物	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—												
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	4	0.04以下	mg/l	—												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	1	10以下	mg/l	—												
12	フッ素及びその化合物	年1回	1	0.8以下	mg/l	—												
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎	4	1.0以下	mg/l	—												
14	四塩化炭素	年1回	1	0.002以下	mg/l	—												
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎	4	0.05以下	mg/l	—												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回	1	0.04以下	mg/l	—												
17	ジクロロメタン	年1回	1	0.02以下	mg/l	—												
18	テトラクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
19	トリクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
20	ベンゼン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
21	塩素酸	3ヶ月毎	4	0.6以下	mg/l	—												
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—												
23	クロロホルム	3ヶ月毎	4	0.06以下	mg/l	—												
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—												
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—												
26	臭素酸	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—												
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—												
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—												
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—												
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	4	0.09以下	mg/l	—												
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	4	0.08以下	mg/l	—												
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—												
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎	4	0.2以下	mg/l	—												
34	鉄及びその化合物	年1回	1	0.3以下	mg/l	—												
35	銅及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—												
36	ナトリウム及びその化合物	年1回	1	200以下	mg/l	—												
37	マンガン及びその化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—												
38	塩化物イオン	毎月	12	200以下	mg/l	4.7												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	年1回	1	300以下	CaCO3mg/l	—												
40	蒸発残留物	年1回	1	500以下	mg/l	—												
41	陰イオン界面活性剤	年1回	1	0.2以下	mg/l	—												
42	ジェオスミン	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—												
43	2-メチルイソボルネオール	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—												
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—												
45	フェノール類	年1回	1	0.005以下	mg/l	—												
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	毎月	12	3以下	mg/l	0.3												
47	pH値	毎月	12	5.8-8.6		7.1(20℃)												
48	味	毎月	12	異常なし		異常なし												
49	臭気	毎月	12	異常なし		異常なし												
50	色度	毎月	12	5以下	度	<0.5												
51	濁度	毎月	12	2以下	度	<0.1												
*	残留塩素	—	—		mg/l	0.2												
*	水温	—	—		℃	11.7												

2025年度　水質検査結果　　採水場所　　Ⅸ.蘭仙集会所（肥田受水池：濃南高区配水池）

NO	水質基準項目		回数	水質基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
	採水日					4月8日												
1	一般細菌	毎月	12	100以下	CFU/ml	0												
2	大腸菌	毎月	12	検出されないこと	—	不検出												
3	カドミウム及びその化合物	年1回	1	0.003以下	mg/l	—												
4	水銀及びその化合物	年1回	1	0.0005以下	mg/l	—												
5	セレン及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
6	鉛及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
7	ヒ素及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
8	六価クロム化合物	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—												
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	4	0.04以下	mg/l	—												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	1	10以下	mg/l	—												
12	フッ素及びその化合物	年1回	1	0.8以下	mg/l	—												
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎	4	1.0以下	mg/l	—												
14	四塩化炭素	年1回	1	0.002以下	mg/l	—												
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎	4	0.05以下	mg/l	—												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回	1	0.04以下	mg/l	—												
17	ジクロロメタン	年1回	1	0.02以下	mg/l	—												
18	テトラクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
19	トリクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
20	ベンゼン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
21	塩素酸	3ヶ月毎	4	0.6以下	mg/l	—												
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—												
23	クロロホルム	3ヶ月毎	4	0.06以下	mg/l	—												
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—												
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—												
26	臭素酸	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—												
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—												
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—												
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—												
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	4	0.09以下	mg/l	—												
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	4	0.08以下	mg/l	—												
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—												
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎	4	0.2以下	mg/l	—												
34	鉄及びその化合物	年1回	1	0.3以下	mg/l	—												
35	銅及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—												
36	ナトリウム及びその化合物	年1回	1	200以下	mg/l	—												
37	マンガン及びその化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—												
38	塩化物イオン	毎月	12	200以下	mg/l	5.2												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	年1回	1	300以下	CaCO3mg/l	—												
40	蒸発残留物	年1回	1	500以下	mg/l	—												
41	陰イオン界面活性剤	年1回	1	0.2以下	mg/l	—												
42	ジェオスミン	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—												
43	2-メチルイソボルネオール	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—												
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—												
45	フェノール類	年1回	1	0.005以下	mg/l	—												
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	毎月	12	3以下	mg/l	0.4												
47	pH値	毎月	12	5.8-8.6		7.0(20℃)												
48	味	毎月	12	異常なし		異常なし												
49	臭気	毎月	12	異常なし		異常なし												
50	色度	毎月	12	5以下	度	<0.5												
51	濁度	毎月	12	2以下	度	<0.1												
*	残留塩素	—	—		mg/l	0.2												
*	水温	—	—		℃	13.2												

2025年度　水質検査結果　　採水場所　　X.アクアシルヴァ（肥田受水池：AS低区配水池）

NO	水質基準項目		回数	水質基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
	採水日					4月8日												
1	一般細菌	毎月	12	100以下	CFU/ml	0												
2	大腸菌	毎月	12	検出されないこと	—	不検出												
3	カドミウム及びその化合物	年1回	1	0.003以下	mg/l	—												
4	水銀及びその化合物	年1回	1	0.0005以下	mg/l	—												
5	セレン及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
6	鉛及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
7	ヒ素及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
8	六価クロム化合物	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—												
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	4	0.04以下	mg/l	—												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	1	10以下	mg/l	—												
12	フッ素及びその化合物	年1回	1	0.8以下	mg/l	—												
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎	4	1.0以下	mg/l	—												
14	四塩化炭素	年1回	1	0.002以下	mg/l	—												
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎	4	0.05以下	mg/l	—												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回	1	0.04以下	mg/l	—												
17	ジクロロメタン	年1回	1	0.02以下	mg/l	—												
18	テトラクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
19	トリクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
20	ベンゼン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
21	塩素酸	3ヶ月毎	4	0.6以下	mg/l	—												
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—												
23	クロロホルム	3ヶ月毎	4	0.06以下	mg/l	—												
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—												
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—												
26	臭素酸	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—												
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—												
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—												
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—												
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	4	0.09以下	mg/l	—												
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	4	0.08以下	mg/l	—												
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—												
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎	4	0.2以下	mg/l	—												
34	鉄及びその化合物	年1回	1	0.3以下	mg/l	—												
35	銅及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—												
36	ナトリウム及びその化合物	年1回	1	200以下	mg/l	—												
37	マンガン及びその化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—												
38	塩化物イオン	毎月	12	200以下	mg/l	4.1												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	年1回	1	300以下	CaCO3mg/l	—												
40	蒸発残留物	年1回	1	500以下	mg/l	—												
41	陰イオン界面活性剤	年1回	1	0.2以下	mg/l	—												
42	ジェオスミン	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—												
43	2-メチルイソボルネオール	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—												
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—												
45	フェノール類	年1回	1	0.005以下	mg/l	—												
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	毎月	12	3以下	mg/l	<0.3												
47	pH値	毎月	12	5.8-8.6		7.0(20℃)												
48	味	毎月	12	異常なし		異常なし												
49	臭気	毎月	12	異常なし		異常なし												
50	色度	毎月	12	5以下	度	<0.5												
51	濁度	毎月	12	2以下	度	<0.1												
*	残留塩素	—	—		mg/l	0.2												
*	水温	—	—		℃	14.5												

2025年度　水質検査結果　　採水場所　　XI.大洞公民館（下石第2受水池）

NO	水質基準項目		回数	水質基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
	採水日					4月8日												
1	一般細菌	毎月	12	100以下	CFU/ml	0												
2	大腸菌	毎月	12	検出されないこと	—	不検出												
3	カドミウム及びその化合物	年1回	1	0.003以下	mg/l	—												
4	水銀及びその化合物	年1回	1	0.0005以下	mg/l	—												
5	セレン及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
6	鉛及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
7	ヒ素及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
8	六価クロム化合物	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—												
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	4	0.04以下	mg/l	—												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	1	10以下	mg/l	—												
12	フッ素及びその化合物	年1回	1	0.8以下	mg/l	—												
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎	4	1.0以下	mg/l	—												
14	四塩化炭素	年1回	1	0.002以下	mg/l	—												
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎	4	0.05以下	mg/l	—												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回	1	0.04以下	mg/l	—												
17	ジクロロメタン	年1回	1	0.02以下	mg/l	—												
18	テトラクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
19	トリクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
20	ベンゼン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—												
21	塩素酸	3ヶ月毎	4	0.6以下	mg/l	—												
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—												
23	クロロホルム	3ヶ月毎	4	0.06以下	mg/l	—												
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—												
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—												
26	臭素酸	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—												
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—												
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—												
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—												
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	4	0.09以下	mg/l	—												
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	4	0.08以下	mg/l	—												
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—												
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎	4	0.2以下	mg/l	—												
34	鉄及びその化合物	年1回	1	0.3以下	mg/l	—												
35	銅及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—												
36	ナトリウム及びその化合物	年1回	1	200以下	mg/l	—												
37	マンガン及びその化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—												
38	塩化物イオン	毎月	12	200以下	mg/l	4.0												
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	年1回	1	300以下	CaCO3mg/l	—												
40	蒸発残留物	年1回	1	500以下	mg/l	—												
41	陰イオン界面活性剤	年1回	1	0.2以下	mg/l	—												
42	ジェオスミン	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—												
43	2-メチルイソボルネオール	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—												
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—												
45	フェノール類	年1回	1	0.005以下	mg/l	—												
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	毎月	12	3以下	mg/l	0.3												
47	pH値	毎月	12	5.8-8.6		7.0(20℃)												
48	味	毎月	12	異常なし		異常なし												
49	臭気	毎月	12	異常なし		異常なし												
50	色度	毎月	12	5以下	度	<0.5												
51	濁度	毎月	12	2以下	度	<0.1												
*	残留塩素	—	—		mg/l	0.2												
*	水温	—	—		℃	14.7												