2019年度　水質検査結果　　採水場所　　Ⅰ.活動センター（肥田受水池：北山低区配水池）

NO	水質基準項目		回数	水質基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
	採水日					4月9日	5月14日	6月11日	7月9日									
1	一般細菌	毎月	12	100以下	CFU/ml	0	0	0	0									
2	大腸菌	毎月	12	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	年1回	1	0.003以下	mg/l	—	—	—	—									
4	水銀及びその化合物	年1回	1	0.0005以下	mg/l	—	—	—	—									
5	セレン及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
6	鉛及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
7	ヒ素及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
8	六価クロム化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—	—	—	—									
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	4	0.04以下	mg/l	—	<0.004	—	—									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	1	10以下	mg/l	—	—	—	—									
12	フッ素及びその化合物	年1回	1	0.8以下	mg/l	—	—	—	—									
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎	4	1.0以下	mg/l	—	<0.05	—	—									
14	四塩化炭素	年1回	1	0.002以下	mg/l	—	—	—	—									
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎	4	0.05以下	mg/l	—	<0.005	—	—									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回	1	0.04以下	mg/l	—	—	—	—									
17	ジクロロメタン	年1回	1	0.02以下	mg/l	—	—	—	—									
18	テトラクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
19	トリクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
20	ベンゼン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
21	塩素酸	3ヶ月毎	4	0.6以下	mg/l	—	<0.06	—	—									
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—									
23	クロロホルム	3ヶ月毎	4	0.06以下	mg/l	—	0.007	—	—									
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.003	—	—									
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	0.001	—	—									
26	臭素酸	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—									
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	0.011	—	—									
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.006	—	—									
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.003	—	—									
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	4	0.09以下	mg/l	—	<0.001	—	—									
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	4	0.08以下	mg/l	—	<0.008	—	—									
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—									
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎	4	0.2以下	mg/l	—	<0.01	—	—									
34	鉄及びその化合物	年1回	1	0.3以下	mg/l	—	—	—	—									
35	銅及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—									
36	ナトリウム及びその化合物	年1回	1	200以下	mg/l	—	—	—	—									
37	マンガン及びその化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—	—	—	—									
38	塩化物イオン	毎月	12	200以下	mg/l	5.3	4.3	4.5	4.4									
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	年1回	1	300以下	CaCO3mg/l	—	—	—	—									
40	蒸発残留物	年1回	1	500以下	mg/l	—	—	—	—									
41	陰イオン界面活性剤	年1回	1	0.2以下	mg/l	—	—	—	—									
42	ジェオスミン	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—									
43	2-メチルイソボルネオール	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—									
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—									
45	フェノール類	年1回	1	0.005以下	mg/l	—	—	—	—									
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	毎月	12	3以下	mg/l	0.3	0.3	0.4	0.4									
47	pH値	毎月	12	5.8-8.6		7.2(19℃)	7.1(22℃)	7.2(23℃)	7.2(24℃)									
48	味	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	毎月	12	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
51	濁度	毎月	12	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
＊	残留塩素	—	—		mg/l	0.3	0.3	0.2	0.2									
＊	水温	—	—		℃	14.8	22.2	23.0	25.3									

2019年度　水質検査結果　　採水場所　　Ⅱ.土岐市学校給食センター(肥田受水池:土岐津配水池)

NO	水質基準項目		回数	水質基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
	採水日					4月9日	5月14日	6月11日	7月9日									
1	一般細菌	毎月	12	100以下	CFU/ml	0	0	0	0									
2	大腸菌	毎月	12	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	年1回	1	0.003以下	mg/l	—	—	—	—									
4	水銀及びその化合物	年1回	1	0.0005以下	mg/l	—	—	—	—									
5	セレン及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
6	鉛及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
7	ヒ素及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
8	六価クロム化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—	—	—	—									
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	4	0.04以下	mg/l	—	<0.004	—	—									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	1	10以下	mg/l	—	—	—	—									
12	フッ素及びその化合物	年1回	1	0.8以下	mg/l	—	—	—	—									
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎	4	1.0以下	mg/l	—	<0.05	—	—									
14	四塩化炭素	年1回	1	0.002以下	mg/l	—	—	—	—									
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎	4	0.05以下	mg/l	—	<0.005	—	—									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回	1	0.04以下	mg/l	—	—	—	—									
17	ジクロロメタン	年1回	1	0.02以下	mg/l	—	—	—	—									
18	テトラクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
19	トリクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
20	ベンゼン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
21	塩素酸	3ヶ月毎	4	0.6以下	mg/l	—	<0.06	—	—									
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—									
23	クロロホルム	3ヶ月毎	4	0.06以下	mg/l	—	0.006	—	—									
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.006	—	—									
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	0.001	—	—									
26	臭素酸	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—									
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	0.010	—	—									
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.005	—	—									
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.003	—	—									
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	4	0.09以下	mg/l	—	<0.001	—	—									
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	4	0.08以下	mg/l	—	<0.008	—	—									
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—									
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎	4	0.2以下	mg/l	—	<0.01	—	—									
34	鉄及びその化合物	年1回	1	0.3以下	mg/l	—	—	—	—									
35	銅及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—									
36	ナトリウム及びその化合物	年1回	1	200以下	mg/l	—	—	—	—									
37	マンガン及びその化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—	—	—	—									
38	塩化物イオン	毎月	12	200以下	mg/l	5.4	4.4	4.6	4.3									
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	年1回	1	300以下	CaCO3mg/l	—	—	—	—									
40	蒸発残留物	年1回	1	500以下	mg/l	—	—	—	—									
41	陰イオン界面活性剤	年1回	1	0.2以下	mg/l	—	—	—	—									
42	ジェオスミン	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—									
43	2-メチルイソボルネオール	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—									
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—									
45	フェノール類	年1回	1	0.005以下	mg/l	—	—	—	—									
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	毎月	12	3以下	mg/l	<0.3	0.3	0.4	0.4									
47	pH値	毎月	12	5.8-8.6		7.2(18℃)	7.1(22℃)	7.1(23℃)	7.0(24℃)									
48	味	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	毎月	12	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
51	濁度	毎月	12	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
＊	残留塩素	—	—		mg/l	0.4	0.4	0.3	0.3									
＊	水温	—	—		℃	13.8	19.7	21.5	24.5									

2019年度　水質検査結果　　採水場所　　Ⅲ.駄知支所 （駄知受水池）

NO	水質基準項目		回数	水質基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
	採水日					4月9日	5月14日	6月11日	7月9日									
1	一般細菌	毎月	12	100以下	CFU/ml	0	0	0	0									
2	大腸菌	毎月	12	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	年1回	1	0.003以下	mg/l	—	—	—	—									
4	水銀及びその化合物	年1回	1	0.0005以下	mg/l	—	—	—	—									
5	セレン及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
6	鉛及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
7	ヒ素及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
8	六価クロム化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—	—	—	—									
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	4	0.04以下	mg/l	—	<0.004	—	—									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	1	10以下	mg/l	—	—	—	—									
12	フッ素及びその化合物	年1回	1	0.8以下	mg/l	—	—	—	—									
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎	4	1.0以下	mg/l	—	<0.05	—	—									
14	四塩化炭素	年1回	1	0.002以下	mg/l	—	—	—	—									
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎	4	0.05以下	mg/l	—	<0.005	—	—									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回	1	0.04以下	mg/l	—	—	—	—									
17	ジクロロメタン	年1回	1	0.02以下	mg/l	—	—	—	—									
18	テトラクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
19	トリクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
20	ベンゼン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
21	塩素酸	3ヶ月毎	4	0.6以下	mg/l	—	<0.06	—	—									
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—									
23	クロロホルム	3ヶ月毎	4	0.06以下	mg/l	—	0.007	—	—									
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.006	—	—									
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	0.001	—	—									
26	臭素酸	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—									
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	0.012	—	—									
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.005	—	—									
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.004	—	—									
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	4	0.09以下	mg/l	—	<0.001	—	—									
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	4	0.08以下	mg/l	—	<0.008	—	—									
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—									
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎	4	0.2以下	mg/l	—	<0.01	—	—									
34	鉄及びその化合物	年1回	1	0.3以下	mg/l	—	—	—	—									
35	銅及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—									
36	ナトリウム及びその化合物	年1回	1	200以下	mg/l	—	—	—	—									
37	マンガン及びその化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—	—	—	—									
38	塩化物イオン	毎月	12	200以下	mg/l	5.3	4.3	4.5	3.9									
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	年1回	1	300以下	CaCO3mg/l	—	—	—	—									
40	蒸発残留物	年1回	1	500以下	mg/l	—	—	—	—									
41	陰イオン界面活性剤	年1回	1	0.2以下	mg/l	—	—	—	—									
42	ジェオスミン	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—									
43	2-メチルイソボルネオール	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—									
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—									
45	フェノール類	年1回	1	0.005以下	mg/l	—	—	—	—									
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	毎月	12	3以下	mg/l	<0.3	0.3	0.4	0.4									
47	pH値	毎月	12	5.8-8.6		7.2(18℃)	7.0(22℃)	7.0(23℃)	7.0(23℃)									
48	味	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	毎月	12	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
51	濁度	毎月	12	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
＊	残留塩素	—	—		mg/l	0.5	0.3	0.3	0.3									
＊	水温	—	—		℃	14.5	21.0	22.0	25.0									

2019年度　水質検査結果　　採水場所　　Ⅳ.土岐紅陵高等学校 （下石第1受水池）

NO	水質基準項目		回数	水質基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
	採水日					4月9日	5月14日	6月11日	7月9日									
1	一般細菌	毎月	12	100以下	CFU/ml	0	0	0	0									
2	大腸菌	毎月	12	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	年1回	1	0.003以下	mg/l	—	—	—	—									
4	水銀及びその化合物	年1回	1	0.0005以下	mg/l	—	—	—	—									
5	セレン及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
6	鉛及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
7	ヒ素及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
8	六価クロム化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—	—	—	—									
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	4	0.04以下	mg/l	—	<0.004	—	—									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	1	10以下	mg/l	—	—	—	—									
12	フッ素及びその化合物	年1回	1	0.8以下	mg/l	—	—	—	—									
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎	4	1.0以下	mg/l	—	<0.05	—	—									
14	四塩化炭素	年1回	1	0.002以下	mg/l	—	—	—	—									
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎	4	0.05以下	mg/l	—	<0.005	—	—									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回	1	0.04以下	mg/l	—	—	—	—									
17	ジクロロメタン	年1回	1	0.02以下	mg/l	—	—	—	—									
18	テトラクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
19	トリクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
20	ベンゼン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
21	塩素酸	3ヶ月毎	4	0.6以下	mg/l	—	<0.06	—	—									
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—									
23	クロロホルム	3ヶ月毎	4	0.06以下	mg/l	—	0.006	—	—									
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.006	—	—									
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	0.001	—	—									
26	臭素酸	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—									
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	0.010	—	—									
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.005	—	—									
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.003	—	—									
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	4	0.09以下	mg/l	—	<0.001	—	—									
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	4	0.08以下	mg/l	—	<0.008	—	—									
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—									
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎	4	0.2以下	mg/l	—	<0.01	—	—									
34	鉄及びその化合物	年1回	1	0.3以下	mg/l	—	—	—	—									
35	銅及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—									
36	ナトリウム及びその化合物	年1回	1	200以下	mg/l	—	—	—	—									
37	マンガン及びその化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—	—	—	—									
38	塩化物イオン	毎月	12	200以下	mg/l	5.4	4.4	4.6	4.0									
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	年1回	1	300以下	CaCO3mg/l	—	—	—	—									
40	蒸発残留物	年1回	1	500以下	mg/l	—	—	—	—									
41	陰イオン界面活性剤	年1回	1	0.2以下	mg/l	—	—	—	—									
42	ジェオスミン	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—									
43	2-メチルイソボルネオール	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—									
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—									
45	フェノール類	年1回	1	0.005以下	mg/l	—	—	—	—									
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	毎月	12	3以下	mg/l	<0.3	0.3	0.3	0.4									
47	pH値	毎月	12	5.8-8.6		7.1(18℃)	7.0(23℃)	7.0(23℃)	7.0(23℃)									
48	味	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	毎月	12	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
51	濁度	毎月	12	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
＊	残留塩素	—	—		mg/l	0.4	0.3	0.3	0.3									
＊	水温	—	—		℃	13.3	20.0	21.4	24.5									

2019年度　水質検査結果　　採水場所　　Ⅴ.店舗（下石第2受水池）

NO	水質基準項目		回数	水質基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
	採水日					4月9日	5月14日	6月11日	7月9日									
1	一般細菌	毎月	12	100以下	CFU/ml	0	0	0	0									
2	大腸菌	毎月	12	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	年1回	1	0.003以下	mg/l	—	—	—	—									
4	水銀及びその化合物	年1回	1	0.0005以下	mg/l	—	—	—	—									
5	セレン及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
6	鉛及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
7	ヒ素及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
8	六価クロム化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—	—	—	—									
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	4	0.04以下	mg/l	—	<0.004	—	—									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	1	10以下	mg/l	—	—	—	—									
12	フッ素及びその化合物	年1回	1	0.8以下	mg/l	—	—	—	—									
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎	4	1.0以下	mg/l	—	<0.05	—	—									
14	四塩化炭素	年1回	1	0.002以下	mg/l	—	—	—	—									
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎	4	0.05以下	mg/l	—	<0.005	—	—									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回	1	0.04以下	mg/l	—	—	—	—									
17	ジクロロメタン	年1回	1	0.02以下	mg/l	—	—	—	—									
18	テトラクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
19	トリクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
20	ベンゼン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
21	塩素酸	3ヶ月毎	4	0.6以下	mg/l	—	<0.06	—	—									
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—									
23	クロロホルム	3ヶ月毎	4	0.06以下	mg/l	—	0.006	—	—									
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.006	—	—									
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	0.001	—	—									
26	臭素酸	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—									
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	0.010	—	—									
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.005	—	—									
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.003	—	—									
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	4	0.09以下	mg/l	—	<0.001	—	—									
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	4	0.08以下	mg/l	—	<0.008	—	—									
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—									
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎	4	0.2以下	mg/l	—	<0.01	—	—									
34	鉄及びその化合物	年1回	1	0.3以下	mg/l	—	—	—	—									
35	銅及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—									
36	ナトリウム及びその化合物	年1回	1	200以下	mg/l	—	—	—	—									
37	マンガン及びその化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—	—	—	—									
38	塩化物イオン	毎月	12	200以下	mg/l	5.4	4.3	4.6	4.3									
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	年1回	1	300以下	CaCO3mg/l	—	—	—	—									
40	蒸発残留物	年1回	1	500以下	mg/l	—	—	—	—									
41	陰イオン界面活性剤	年1回	1	0.2以下	mg/l	—	—	—	—									
42	ジェオスミン	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—									
43	2-メチルイソボルネオール	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—									
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—									
45	フェノール類	年1回	1	0.005以下	mg/l	—	—	—	—									
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	毎月	12	3以下	mg/l	<0.3	0.3	0.4	0.4									
47	pH値	毎月	12	5.8-8.6		7.2(19℃)	7.2(22℃)	7.2(22℃)	7.1(24℃)									
48	味	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	毎月	12	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
51	濁度	毎月	12	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
＊	残留塩素	—	—		mg/l	0.4	0.3	0.3	0.3									
＊	水温	—	—		℃	15.0	19.5	23.0	24.0									

2019年度　水質検査結果　　採水場所　　Ⅵ.つまぎ保育園(妻木受水池)

NO	水質基準項目		回数	水質基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
	採水日					4月9日	5月14日	6月11日	7月9日									
1	一般細菌	毎月	12	100以下	CFU/ml	0	0	0	0									
2	大腸菌	毎月	12	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	年1回	1	0.003以下	mg/l	—	—	—	—									
4	水銀及びその化合物	年1回	1	0.0005以下	mg/l	—	—	—	—									
5	セレン及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
6	鉛及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
7	ヒ素及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
8	六価クロム化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—	—	—	—									
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	4	0.04以下	mg/l	—	<0.004	—	—									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	1	10以下	mg/l	—	—	—	—									
12	フッ素及びその化合物	年1回	1	0.8以下	mg/l	—	—	—	—									
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎	4	1.0以下	mg/l	—	<0.05	—	—									
14	四塩化炭素	年1回	1	0.002以下	mg/l	—	—	—	—									
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎	4	0.05以下	mg/l	—	<0.005	—	—									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回	1	0.04以下	mg/l	—	—	—	—									
17	ジクロロメタン	年1回	1	0.02以下	mg/l	—	—	—	—									
18	テトラクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
19	トリクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
20	ベンゼン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
21	塩素酸	3ヶ月毎	4	0.6以下	mg/l	—	<0.06	—	—									
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—									
23	クロロホルム	3ヶ月毎	4	0.06以下	mg/l	—	0.005	—	—									
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.006	—	—									
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	0.001	—	—									
26	臭素酸	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—									
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	0.009	—	—									
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.005	—	—									
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.003	—	—									
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	4	0.09以下	mg/l	—	<0.001	—	—									
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	4	0.08以下	mg/l	—	<0.008	—	—									
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—									
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎	4	0.2以下	mg/l	—	<0.01	—	—									
34	鉄及びその化合物	年1回	1	0.3以下	mg/l	—	—	—	—									
35	銅及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—									
36	ナトリウム及びその化合物	年1回	1	200以下	mg/l	—	—	—	—									
37	マンガン及びその化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—	—	—	—									
38	塩化物イオン	毎月	12	200以下	mg/l	5.4	4.4	4.6	4.0									
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	年1回	1	300以下	CaCO3mg/l	—	—	—	—									
40	蒸発残留物	年1回	1	500以下	mg/l	—	—	—	—									
41	陰イオン界面活性剤	年1回	1	0.2以下	mg/l	—	—	—	—									
42	ジェオスミン	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—									
43	2-メチルイソボルネオール	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—									
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—									
45	フェノール類	年1回	1	0.005以下	mg/l	—	—	—	—									
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	毎月	12	3以下	mg/l	<0.3	0.3	0.4	0.4									
47	pH値	毎月	12	5.8-8.6		7.1(18℃)	7.0(22℃)	7.0(22℃)	7.0(23℃)									
48	味	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	毎月	12	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
51	濁度	毎月	12	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
＊	残留塩素	—	—		mg/l	0.5	0.4	0.5	0.4									
＊	水温	—	—		℃	14.5	19.0	21.0	23.5									

2019年度　水質検査結果　　採水場所　　Ⅶ.鶴里支所(肥田受水池:濃南中区配水池)

NO	水質基準項目		回数	水質基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
	採水日					4月9日	5月14日	6月11日	7月9日									
1	一般細菌	毎月	12	100以下	CFU/ml	0	0	0	0									
2	大腸菌	毎月	12	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	年1回	1	0.003以下	mg/l	—	—	—	—									
4	水銀及びその化合物	年1回	1	0.0005以下	mg/l	—	—	—	—									
5	セレン及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
6	鉛及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
7	ヒ素及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
8	六価クロム化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—	—	—	—									
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	4	0.04以下	mg/l	—	<0.004	—	—									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	1	10以下	mg/l	—	—	—	—									
12	フッ素及びその化合物	年1回	1	0.8以下	mg/l	—	—	—	—									
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎	4	1.0以下	mg/l	—	<0.05	—	—									
14	四塩化炭素	年1回	1	0.002以下	mg/l	—	—	—	—									
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎	4	0.05以下	mg/l	—	<0.005	—	—									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回	1	0.04以下	mg/l	—	—	—	—									
17	ジクロロメタン	年1回	1	0.02以下	mg/l	—	—	—	—									
18	テトラクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
19	トリクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
20	ベンゼン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
21	塩素酸	3ヶ月毎	4	0.6以下	mg/l	—	<0.06	—	—									
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—									
23	クロロホルム	3ヶ月毎	4	0.06以下	mg/l	—	0.008	—	—									
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.005	—	—									
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	0.001	—	—									
26	臭素酸	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—									
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	0.012	—	—									
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.006	—	—									
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.003	—	—									
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	4	0.09以下	mg/l	—	<0.001	—	—									
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	4	0.08以下	mg/l	—	<0.008	—	—									
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—									
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎	4	0.2以下	mg/l	—	<0.01	—	—									
34	鉄及びその化合物	年1回	1	0.3以下	mg/l	—	—	—	—									
35	銅及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—									
36	ナトリウム及びその化合物	年1回	1	200以下	mg/l	—	—	—	—									
37	マンガン及びその化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—	—	—	—									
38	塩化物イオン	毎月	12	200以下	mg/l	5.2	4.0	4.6	4.3									
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	年1回	1	300以下	CaCO3mg/l	—	—	—	—									
40	蒸発残留物	年1回	1	500以下	mg/l	—	—	—	—									
41	陰イオン界面活性剤	年1回	1	0.2以下	mg/l	—	—	—	—									
42	ジェオスミン	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—									
43	2-メチルイソボルネオール	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—									
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—									
45	フェノール類	年1回	1	0.005以下	mg/l	—	—	—	—									
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	毎月	12	3以下	mg/l	0.4	0.3	0.4	0.4									
47	pH値	毎月	12	5.8-8.6		7.2(18℃)	7.2(22℃)	7.2(22℃)	7.1(23℃)									
48	味	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	毎月	12	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
51	濁度	毎月	12	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
＊	残留塩素	—	—		mg/l	0.4	0.3	0.3	0.4									
＊	水温	—	—		℃	14.5	20.6	21.0	25.3									

2019年度　水質検査結果　　採水場所　　Ⅷ.曽木支所(肥田受水池:濃南低区配水池)

NO	水質基準項目		回数	水質基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
	採水日					4月9日	5月14日	6月11日	7月9日									
1	一般細菌	毎月	12	100以下	CFU/ml	0	0	0	0									
2	大腸菌	毎月	12	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	年1回	1	0.003以下	mg/l	—	—	—	—									
4	水銀及びその化合物	年1回	1	0.0005以下	mg/l	—	—	—	—									
5	セレン及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
6	鉛及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
7	ヒ素及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
8	六価クロム化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—	—	—	—									
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	4	0.04以下	mg/l	—	<0.004	—	—									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	1	10以下	mg/l	—	—	—	—									
12	フッ素及びその化合物	年1回	1	0.8以下	mg/l	—	—	—	—									
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎	4	1.0以下	mg/l	—	<0.05	—	—									
14	四塩化炭素	年1回	1	0.002以下	mg/l	—	—	—	—									
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎	4	0.05以下	mg/l	—	<0.005	—	—									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回	1	0.04以下	mg/l	—	—	—	—									
17	ジクロロメタン	年1回	1	0.02以下	mg/l	—	—	—	—									
18	テトラクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
19	トリクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
20	ベンゼン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
21	塩素酸	3ヶ月毎	4	0.6以下	mg/l	—	<0.06	—	—									
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—									
23	クロロホルム	3ヶ月毎	4	0.06以下	mg/l	—	0.009	—	—									
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.002	—	—									
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	0.001	—	—									
26	臭素酸	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—									
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	0.013	—	—									
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.007	—	—									
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.003	—	—									
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	4	0.09以下	mg/l	—	<0.001	—	—									
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	4	0.08以下	mg/l	—	<0.008	—	—									
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—									
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎	4	0.2以下	mg/l	—	<0.01	—	—									
34	鉄及びその化合物	年1回	1	0.3以下	mg/l	—	—	—	—									
35	銅及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—									
36	ナトリウム及びその化合物	年1回	1	200以下	mg/l	—	—	—	—									
37	マンガン及びその化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—	—	—	—									
38	塩化物イオン	毎月	12	200以下	mg/l	5.5	4.0	4.5	4.2									
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	年1回	1	300以下	CaCO3mg/l	—	—	—	—									
40	蒸発残留物	年1回	1	500以下	mg/l	—	—	—	—									
41	陰イオン界面活性剤	年1回	1	0.2以下	mg/l	—	—	—	—									
42	ジェオスミン	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—									
43	2-メチルイソボルネオール	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—									
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—									
45	フェノール類	年1回	1	0.005以下	mg/l	—	—	—	—									
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	毎月	12	3以下	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.4									
47	pH値	毎月	12	5.8-8.6		7.2(18℃)	7.2(22℃)	7.2(23℃)	7.2(24℃)									
48	味	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	毎月	12	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
51	濁度	毎月	12	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
＊	残留塩素	—	—		mg/l	0.3	0.2	0.3	0.3									
＊	水温	—	—		℃	11.3	18.7	19.3	23.3									

2019年度　水質検査結果　　採水場所　　Ⅸ.蘭仙集会所(肥田受水池:濃南高区配水池)

NO	水質基準項目		回数	水質基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
	採水日					4月9日	5月14日	6月11日	7月9日									
1	一般細菌	毎月	12	100以下	CFU/ml	0	0	0	0									
2	大腸菌	毎月	12	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	年1回	1	0.003以下	mg/l	—	—	—	—									
4	水銀及びその化合物	年1回	1	0.0005以下	mg/l	—	—	—	—									
5	セレン及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
6	鉛及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
7	ヒ素及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
8	六価クロム化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—	—	—	—									
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	4	0.04以下	mg/l	—	<0.004	—	—									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	1	10以下	mg/l	—	—	—	—									
12	フッ素及びその化合物	年1回	1	0.8以下	mg/l	—	—	—	—									
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎	4	1.0以下	mg/l	—	<0.05	—	—									
14	四塩化炭素	年1回	1	0.002以下	mg/l	—	—	—	—									
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎	4	0.05以下	mg/l	—	<0.005	—	—									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回	1	0.04以下	mg/l	—	—	—	—									
17	ジクロロメタン	年1回	1	0.02以下	mg/l	—	—	—	—									
18	テトラクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
19	トリクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
20	ベンゼン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
21	塩素酸	3ヶ月毎	4	0.6以下	mg/l	—	<0.06	—	—									
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—									
23	クロロホルム	3ヶ月毎	4	0.06以下	mg/l	—	0.010	—	—									
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.005	—	—									
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	0.001	—	—									
26	臭素酸	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—									
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	0.014	—	—									
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.010	—	—									
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.003	—	—									
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	4	0.09以下	mg/l	—	<0.001	—	—									
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	4	0.08以下	mg/l	—	<0.008	—	—									
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—									
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎	4	0.2以下	mg/l	—	<0.01	—	—									
34	鉄及びその化合物	年1回	1	0.3以下	mg/l	—	—	—	—									
35	銅及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—									
36	ナトリウム及びその化合物	年1回	1	200以下	mg/l	—	—	—	—									
37	マンガン及びその化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—	—	—	—									
38	塩化物イオン	毎月	12	200以下	mg/l	5.5	3.8	4.4	4.9									
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	年1回	1	300以下	CaCO3mg/l	—	—	—	—									
40	蒸発残留物	年1回	1	500以下	mg/l	—	—	—	—									
41	陰イオン界面活性剤	年1回	1	0.2以下	mg/l	—	—	—	—									
42	ジェオスミン	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—									
43	2-メチルイソボルネオール	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—									
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—									
45	フェノール類	年1回	1	0.005以下	mg/l	—	—	—	—									
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	毎月	12	3以下	mg/l	0.3	0.3	0.4	0.5									
47	pH値	毎月	12	5.8-8.6		7.2(18℃)	7.2(22℃)	7.2(23℃)	7.2(24℃)									
48	味	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	毎月	12	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
51	濁度	毎月	12	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
＊	残留塩素	—	—		mg/l	0.3	0.2	0.3	0.3									
＊	水温	—	—		℃	13.3	20.8	21.0	24.0									

2019年度　水質検査結果　　採水場所　　X.アクアシルヴァ(肥田受水池:AS低区配水池)

NO	水質基準項目		回数	水質基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
	採水日					4月9日	5月14日	6月11日	7月9日									
1	一般細菌	毎月	12	100以下	CFU/ml	0	0	0	0									
2	大腸菌	毎月	12	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	年1回	1	0.003以下	mg/l	—	—	—	—									
4	水銀及びその化合物	年1回	1	0.0005以下	mg/l	—	—	—	—									
5	セレン及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
6	鉛及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
7	ヒ素及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
8	六価クロム化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—	—	—	—									
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	4	0.04以下	mg/l	—	<0.004	—	—									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	1	10以下	mg/l	—	—	—	—									
12	フッ素及びその化合物	年1回	1	0.8以下	mg/l	—	—	—	—									
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎	4	1.0以下	mg/l	—	<0.05	—	—									
14	四塩化炭素	年1回	1	0.002以下	mg/l	—	—	—	—									
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎	4	0.05以下	mg/l	—	<0.005	—	—									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回	1	0.04以下	mg/l	—	—	—	—									
17	ジクロロメタン	年1回	1	0.02以下	mg/l	—	—	—	—									
18	テトラクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
19	トリクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
20	ベンゼン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—									
21	塩素酸	3ヶ月毎	4	0.6以下	mg/l	—	<0.06	—	—									
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—									
23	クロロホルム	3ヶ月毎	4	0.06以下	mg/l	—	0.009	—	—									
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.003	—	—									
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	0.001	—	—									
26	臭素酸	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—									
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	0.013	—	—									
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.006	—	—									
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.003	—	—									
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	4	0.09以下	mg/l	—	<0.001	—	—									
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	4	0.08以下	mg/l	—	<0.008	—	—									
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—									
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎	4	0.2以下	mg/l	—	<0.01	—	—									
34	鉄及びその化合物	年1回	1	0.3以下	mg/l	—	—	—	—									
35	銅及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—									
36	ナトリウム及びその化合物	年1回	1	200以下	mg/l	—	—	—	—									
37	マンガン及びその化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—	—	—	—									
38	塩化物イオン	毎月	12	200以下	mg/l	5.2	4.3	4.5	4.4									
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	年1回	1	300以下	CaCO3mg/l	—	—	—	—									
40	蒸発残留物	年1回	1	500以下	mg/l	—	—	—	—									
41	陰イオン界面活性剤	年1回	1	0.2以下	mg/l	—	—	—	—									
42	ジェオスミン	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—									
43	2-メチルイソボルネオール	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—									
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—									
45	フェノール類	年1回	1	0.005以下	mg/l	—	—	—	—									
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	毎月	12	3以下	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.4									
47	pH値	毎月	12	5.8-8.6		7.1(19℃)	7.1(22℃)	7.1(23℃)	6.9(24℃)									
48	味	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	毎月	12	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
51	濁度	毎月	12	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
*	残留塩素	—	—		mg/l	0.4	0.2	0.3	0.3									
*	水温	—	—		℃	14.0	21.7	21.8	25.8									